

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор коледжу

В.І.Марушевська

2021р.



**ІНСТРУКЦІЯ 04-25-31
З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ**

1. Загальні положення

- 1.1. Інструкція розроблена на основі діючих «Правил пожежної безпеки в Україні», «Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України» та інших нормативних актів з пожежної безпеки.
- 1.2. Інструкція визначає організаційні і технічні заходи щодо пожежної профілактики з метою недопущення розповсюдження пожежі у випадку її виникнення.
- 1.3. Кожен працівник повинен точно знати і виконувати правила пожежної безпеки, а при виникненні пожежі – вжити всіх залежних від нього заходів для порятунку людей і її гасіння.
- 1.4. За невиконання даної інструкції працівники несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

2. Основні вимоги пожежної безпеки

- 2.1. Вимоги безпеки до утримання території будівель, приміщень та споруд.
 - 2.1.1. Усі приміщення повинні постійно утримуватися в чистоті.
 - 2.1.2. Майданчики зі сходами, евакуаційні виходи, проходи, коридори, тамбури повинні бути постійно вільними.
 - 2.1.3. У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно встановлювати так, щоб не заставляли виходів з кабінетів.
 - 2.1.4. У майстерні не повинно бути запасу матеріалів із дерева більше, ніж на один день.
 - 2.1.5. Увесь пожежний інвентар і обладнання необхідно утримувати у справному стані, розміщувати на видних місцях.
 - 2.1.6. На території не дозволяється розкладати вогнище, спалювати сміття.
 - 2.1.7. У приміщеннях не дозволяється палити і розкидати недопалки та запалені сірники.
 - 2.1.8. У фізичних і хімічних лабораторіях, кабінетах, коморах реактиви та інші речовини і матеріали потрібно зберігати у шафах, що замикаються, ключі від яких повинні бути у викладачів.
 - 2.1.9. Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко загораються, обгортати папером або тканиною електричні лампи.
 - 2.1.10. Перед початком роботи на газовому обладнанні перевірити наявність газу у приміщенні, тяги, герметичність газопроводу, положення газових кранів. При виявленні запаху газу не запалювати сірників, не вмикати і не вимикати електроприладів, викликати аварійну газову службу.
 - 2.1.11. Перед початком роботи на електрообладнанні перевірити наявність і надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисних засобів та захисного заземлення, занулення.
 - 2.1.12. Не дозволяється:
 - розкладати вогнища, спалювати сміття на території навчального закладу;
 - захаращувати шляхи евакуації;
 - виконувати прибирання приміщень, очищення деталей і обладнання за допомогою легкозаймистих і горючих рідин;

- залишати без нагляду ввімкнені в мережу електроприлади.
- 2.1.13. Після закінчення роботи необхідно:
- прибрати сміття, відходи та виробничі обрізки;
 - всі пожежо-, вибухонебезпечні речовини винести з навчальних приміщень у спеціально виділені та обладнані приміщення;
 - оглянути приміщення, усунути виявлені недоліки і зачинити приміщення знеструмивши електромережу.
- 2.1.14. Слід виконувати лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не передоручати роботу іншим особам.
- 2.1.15. Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання для господарських та інших потреб, не пов'язаних із пожежогасінням.
- 2.2 Вимоги безпеки під час експлуатації електроустановок.
- 2.2.1. Шафи, в яких встановлені електрощити, повинні бути постійно зачинені на замок.
- 2.2.2. Доступ до електрощитів, електродвигунів і пускорегулювальних апаратів повинен бути завжди вільним.
- 2.2.3. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:
- використовувати кабелі і дроти з пошкодженою ізоляцією або такою, що втратила захисні властивості;
 - залишати під напругою електричні дроти і кабелі з неізольованими кінцями;
 - переносити ввімкнуті прилади та ремонтувати обладнання, яке перебуває під напругою;
 - залишати без дозволу ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, обладнання;
 - користуватися пошкодженими (несправними) розетками;
 - зав'язувати і скручувати електрод дроти;
 - застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ щодо переносних електропроводів.
 - використовувати побутові електронагрівальні прилади (праски, чайники, кип'ятильники) без негорючих підставок та у приміщеннях, де їх застосування не передбачено.
- 2.2.4. Забороняється самостійно усувати несправності електромережі і обладнання.
- 2.2.5. У фізичних та хімічних лабораторіях, забороняється працювати студентам із реактивами, електричними та іншими нагрівальними приладами без нагляду викладача.
- 2.2.6. Зварювальні роботи під час ремонту системи опалення, водопостачання, каналізації можуть проводитись тільки з дозволу директора.

3. Основні причини пожеж

- 3.1. Необережні поводження з вогнем.
- 3.2. Порушення правил експлуатації електроустаткування та побутових електроприладів.
- 3.3. Несправність апаратів, обладнання.
- 3.4. Паління у не відведених місцях .


3.5. Застосування для прибирання легкозаймистих речовин та інше.

4. Порядок дій у разі виникнення пожежі

- 4.1. У випадку виникнення пожежі дії працівників коледжу мають бути спрямовані на створення безпеки людей, їх порятунок та евакуацію.
- 4.2. Кожен працівник, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів) зобов'язаний:
- негайно повідомити про це за телефоном **101** пожежну частину (при цьому слід чітко назвати адресу, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище);
 - розпочати самому і залучити інших до евакуації людей із будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;
 - сповістити про пожежу директора, його заступників;
 - організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.
- 4.3. Директор, його заступники, що прибули на місце пожежі зобов'язані:
- здійснювати керівництво евакуацією людей та гасіння пожежі до прибуття пожежних підрозділів;
 - організувати вимкнення мереж електро- та газопостачання і здійснення інших заходів, які сприяють ліквідації пожежі;
 - організувати перевірку всіх студентів, працівників евакуйованих з навчального корпусу за списками і журналами;
 - при необхідності викликати медичну та інші служби.


УЗГОДЖЕНО:

Заступник директора з АГР



Юрій БОНДАР

Голова Ради трудового колективу



Марина КРИЖАНІВСЬКА